

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第50号	件 名	平成29年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	図面番号M-2「水処理設備フローシート(1/2)(更新)」 図面番号M-24「水処理設備フローシート(1/2)(撤去)」 ・施工に際して、該当する施設(最初沈殿池、反応槽、最終沈殿池)の運転停止と水抜きが必要と考えますが、別途(処理場様等)に対応していただけると考えてよろしいでしょうか。		池の停止と排水はこちらで行います。 ただし、処理場の排水ポンプ等で排水しきれない分については受注者にて排水をお願いします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp