

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第50号	件名	平成29年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>図面番号M-19「スクリーンかす排水管平面図(2)(更新)」</p> <p>・スラム管300Aの躯体貫通管(B'通り、C'通り、D'通り、E'通り)は本工事の施工範囲ですが、施工に際しては、貫通管が隣り合う最初沈殿池2池の運転停止と水抜きに対応をお願いします。</p>	<p>池の停止と排水はこちらで行います。 ただし、処理場の排水ポンプ等で排水しきれない分については受注者にて排水をお願いします。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp