

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道告示第59号	件 名	平成29年度庄内下水処理場ポンプ施設耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	図面番号C-12のGC-1鋼製グレーチングについて、設置個所が2ヶ所明示されていますが、図面番号C-16 のリストに枚数1でヶ所数2となっています。 また、設計書の付帯工に鋼製グレーチングが計上されていませんが契約後の設計変更の対象でしょうか。		鋼製グレーチングの設置は、図面番号C-12のとおり2箇所となります。なお、設計変更については、請負業者決定後、協議するものと致します。
2	設計書第3号内訳書の付帯工について、冷却水槽 アルミ手摺工 H900 階段部が脱着式(ベースプレート式)となっていますが、図面C-12・C-16ではアルミ製手摺:固定式階段部となっています。 どちらで積算すればよいか御教示願います。		設計書第3号内訳書のとおり、脱着式で、積算をお願い致します。なお、現場においても、階段部は、脱着式での施工となります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp