

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第51号	件 名	平成29年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池機械設備工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書 第5章 仮設工 「止水板受枠据付及び撤去については潜水作業を含む」とありますが、水位を下げることは可能でしょうか また、下げられる場合はどの程度まで下げられるのでしょうか ご教示願います。		水位の調整はできません。 施工方法詳細については、受注後協議による。
2	特記仕様書 第2章 次亜塩素酸ソーダ貯留タンク 次亜塩素酸ソーダ貯留タンクを更新する上で一度の施工で更新できる基数をご教示願います。		1基毎の更新とする。 施工方法詳細については、受注後協議による。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp