

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第396号	件 名	豊中市立豊島体育館アリーナ改修工事
No	質疑事項			回 答
1	意匠18図、観覧席塗床仕上の下地処理に関して、「研磨の上、欠損・補修跡が残ら無いように平滑に処理する」とありますが欠損・補修跡・不良部等の部分補修と考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。			観覧席全面の既存塗膜除去の上、全面耐溶剤型モルタル(厚さ2mm)にて下地調整を行うこととします。なお、欠損、不陸等がないように下地調整を行うこととします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp