

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立東豊中小学校小荷物昇降機更新工事
No	質疑事項		回 答
1	【現説書 工期】 平成30年9月14日までとありますが 昇降機の供用開始予定がそれ以前にあるならば その予定をご教示下さい。		E-02 電気設備 特記仕様書(1)のその他事項に記載しております、平成30年8月25日が供用開始予定日となります。
2	【EV-05 オートアナウンス】 操作盤オートアナウンス付とありますが なしでよろしいでしょうか？		図面に記載されている仕様と同等の機能を満たしていただく必要があります。
3	【EV-05 マシンビーム】 マシンビーム支持が片持になっていますが 建築主事の確認は得られていますでしょうか？		設計事務所に確認をしております。 既設マシンビーム片持ではなく、新設マシンビーム受材を既設壁面にアンカーボルト打ち込みにて固定となります。 既設マシンビームは使用しません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp