

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第23号	件 名	平成30年下水道改築工事(5工区 上野西1丁目外)
No	質疑事項			回 答
1	47号明細書の 付帯換気設備工(換気設備工) 19号明細書 換気設備φ 300 (換気設備工) 25号明細書 換気設備φ 250 (換気設備工) 33号明細書 換気設備φ 600 (換気設備工) 40号明細書 換気設備φ 450 (換気設備工) 53号明細書 換気設備φ 350 (換気設備工) 59号明細書 換気設備φ 300 (換気設備工) 65号明細書 換気設備φ 250 (換気設備工) 上記各明細書の日数をご教示願います。			積算上、下記の日数を計上しています。 47号明細書(付帯換気設備)・・・3.0日 19号明細書(換気設備φ 300)・・・1.63日 25号明細書(換気設備φ 250)・・・2.67日 33号明細書(換気設備φ 600)・・・1.63日 40号明細書(換気設備φ 450)・・・3.83日 53号明細書(換気設備φ 350)・・・1.19日 59号明細書(換気設備φ 300)・・・1.44日 65号明細書(換気設備φ 250)・・・8.87日
2	48号明細書、74号明細書の 付帯水替工(ポンプ運転工) 37号明細書、75号明細書の開削水替の ポンプ運転工 上記各明細書の日数をご教示願います。			積算上、下記の日数を計上しています。 48号明細書(ポンプ運転工)・・・9.5日 74号明細書(換気設備工)・・・27.7日 37号明細書・・・この明細に開削水替のポンプ運転工はありません。 75号明細書(開削水替)・・・60.8日
3	20号明細書 反転・形成用水替φ 300の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ 300・26号明細書 反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150・54号明細書 反転・形成用水替φ 300の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ 300・60号明細書 反転・形成用水替φ 300の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ 250・66号明細書 反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ 250・78号明細書 反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ φ 250 上記各明細書の日数をご教示願います。			積算上、下記の日数を計上しています。 20号明細書・・・潜水ポンプ運転工：1.63日、止水プラグφ 150：11.41日、止水プラグφ 300：1.63日 26号明細書・・・潜水ポンプ運転工：2.67日、止水プラグφ 150：16.4日 54号明細書・・・潜水ポンプ運転工：1.19日、止水プラグφ 150：3.57日、止水プラグφ 350：1.19日 60号明細書・・・潜水ポンプ運転工：1.44日、止水プラグφ 150：8.64日、止水プラグφ 250：1.44日 66号明細書・・・潜水ポンプ運転工：8.87日、止水プラグφ 150：50.99日、止水プラグφ 250：8.87日 78号明細書・・・この明細に反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料はありません。

4	明細書80号 換気設備の各名称換気設備工及び明細書81号 水替工の各名称(管きょ更生水替工(更生)(改良)の代価表216号、219号220号、221号、222号、223号224号、225号内の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料 上記各明細書の日数をご教示願います。	積算上、下記の日数を計上しています。 80号明細書・・・更生 複合管φ 600: 0.03日 更生 複合管φ 450: 0.36日 更生 自立管φ 300: 0.54日 更生 自立管φ 250: 1.53日 改良 二層構造管φ 350: 0.04日 改良 二層構造管φ 300: 0.73日 改良 二層構造管φ 250: 3.59日 改良 :11.4日 216号代価表・・・潜水ポンプ運転工: 0.03日 219号代価表・・・潜水ポンプ運転工: 0.36日 220号代価表・・・潜水ポンプ運転工: 0.54日、止水プラグφ 150:3.78日、 止水プラグφ 300: 0.54日 221号代価表・・・潜水ポンプ運転工: 1.53日、止水プラグφ 150: 11.39日 222号代価表・・・潜水ポンプ運転工: 3.59日、止水プラグφ 150: 20.72日、 止水プラグφ 250: 4.94日 223号代価表・・・潜水ポンプ運転工: 0.73日、止水プラグφ 150: 4.38日、 止水プラグφ 250: 0.73日 224号代価表・・・潜水ポンプ運転工: 0.04日、止水プラグφ 150: 0.12日、 止水プラグφ 350: 0.04日 225号代価表・・・潜水ポンプ運転工: 11.4日
---	--	--

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp