

質疑・回答書

| 告示番号 | 豊中市上下水道局第52号 | 件 名 | 平成30年度小曾根第1ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事 |
|------|--|-----|---|
| No | 質疑事項 | | 回 答 |
| 1 | 内訳書第6号複合工費アスベスト除去工はいずれの部分を想定していますか？ | | 特記仕様書第2章第5節撤去工のとおりです。 |
| 2 | 特記仕様書第2章第2節工事範囲で設備影響のある現場施工は比較的降雨の少ない時期……と記述有りますが、施工時期は今までの実績から事前に提示はして頂けないのでしょうか？ | | 特記仕様書第2章第2節工事範囲にあるとおり、設備影響のある現場施工は11月～5月とします。 |
| 3 | 出水期に天候等を考慮しながら吸込水槽へ仮設で止水壁を施工しポンプ撤去を開始して良いのでしょうか？ | | 不可とします。 |
| 4 | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp