

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第21号	件 名	令和2年度庄内下水処理場水処理棟改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	積算基準年月日・諸経费率(工種区分・施工地域による補正等)明示をお願いします。	積算基準日は、令和2年3月1日、諸経费率は、下水道(3)、施工地域補正は、市街地(DID補正)(2)で、設計しております。	
2	予定価格について、1000円止めでよろしいでしょうか	大阪府積算基準[I] 第2章 工事費の積算 の記載に基づいております。	
3	重力式擁壁及び新設グレーチング蓋設置をする側溝の断面図の明示をお願いします。	重力式擁壁は、別紙参考図面を、参照してください。なお、新設グレーチング蓋設置は、既設グレーチング取替のため、側溝の断面図は作成しておりません。	
4	あと施工アンカーは、樹脂アンカーでよろしいのでしょうかご教授ください	あと施工アンカーは、金属拡張アンカーで設計しております。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp