

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第48号	件 名	(仮称)豊中市立北校建設空調設備工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>図面番号AC-167</p> <p>図中にサイレンサーの記載が御座いますが、詳細仕様をご教示ください。</p>	<p>大アリーナ系統のサイレンサーは、長さ 1500L(参考型番:(株)ササクラ製 5S型同等品以上)とします。</p> <p>ステージ系統のサイレンサーは、長さ 900L(参考型番:(株)ササクラ製 3S型同等品以上)とします。</p>	
2	<p>図面番号AC-158</p> <p>空冷HP空調機室外機のその他欄のSL:サイレンサー部分に●表記が御座いますが、室内機SAダクトのサイレンサーと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>室外機にサイレンサーが必要であれば詳細仕様ご教示ください。</p>	<p>サイレンサーは室内機SAダクトのサイレンサーとします。</p> <p>室外機にはサイレンサーは不要です。</p>	
3	<p>図面番号AC-003</p> <p>ベントキャップの詳細仕様をご教示ください。</p>	<p>外壁に設置するベントキャップは深型フード型とします。</p> <p>軒天井に設置するベントキャップは薄型(フードなし)とします。</p>	
4	<p>図面番号AC-003</p> <p>換気ダクトの保温仕様につきまして、全熱交換器系統、湯沸室系統以外のダクトは公共建築工事標準仕様書の通り、外壁からの距離に関わらず保温無しと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>保温無しとします。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第48号	件名	(仮称)豊中市立北校建設空調設備工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
5	<p>図面番号AC-117他</p> <p>空調ドレン立管のメカニカルトラップと屋外埋設部のトラップとで二重トラップと見受けられますが構いませんでしょうか。またメカニカルトラップの詳細仕様ご教示ください。</p>	<p>空調ドレン立管用のメカニカルトラップは、自封式で封水なしのタイプとします。封水トラップではありませんので、二重トラップにはなりません。</p>	
6	<p>図面番号AC-133</p> <p>制気ロリストの備考欄に記載のあるカスケードの意味するところをご教示ください。ロスナイ排気を廊下に吹出す意味でのカスケード利用ということでしょうか。</p>	<p>カスケード利用は、全熱交換器排気を廊下に吹き出す意味です。</p>	
7			
8			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp