

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第45号	件 名	令和3年度穂積ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事								
No	質疑事項		回 答								
1	現場説明書(工事編)支払い限度額について 出来高義務額は、各機器製作納期をもとに、受注者と協議可能ですか。		契約条件のとおりです。								
2	特記仕様書第2章第3節撤去工 §1撤去設備について各重量をご教授お願いします。		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">雨水ポンプ: 15t</td> <td style="width: 50%;">減速機: 10.2t</td> </tr> <tr> <td>原動機: 11.5t</td> <td>消音器: 1.9t/台</td> </tr> <tr> <td>吐出弁: 4.4t</td> <td>戻し弁: 0.34t</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点検架台、歩廊: 約0.5tを想定しています。</td> </tr> </table>	雨水ポンプ: 15t	減速機: 10.2t	原動機: 11.5t	消音器: 1.9t/台	吐出弁: 4.4t	戻し弁: 0.34t	点検架台、歩廊: 約0.5tを想定しています。	
雨水ポンプ: 15t	減速機: 10.2t										
原動機: 11.5t	消音器: 1.9t/台										
吐出弁: 4.4t	戻し弁: 0.34t										
点検架台、歩廊: 約0.5tを想定しています。											

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp