

## 質疑・回答書

告示番号	197	件 名	豊中市立第十六中学校渡り廊下耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
	<p>図面番号A-07に外壁等下地調整材の石綿除去について記載がありますが、参考数量書に該当項目が見当たりません。数量は工事金額に反映されているのでしょうか？</p>		<p>図面番号A14及びA16のD5スロープ立上り部及びD7スロープ擁壁における外装薄塗材E及び複層塗材Eの下地調整材を対象範囲とします。なお、石綿含有調査の結果、モルタル又はその他の層にアスベストが含有している場合、金額及び工期については別途協議の上、決定することとします。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp