

質疑・回答書

告示番号	第57号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(No.8庄内西町2丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	排水栓設置工 第109号の2単価表 青銅ソフトシール据付工 Φ500mmPP-HI 第241号単価表 止水栓取付工 止水栓のみ PP-HI用の施工歩掛をお教えください。		「止水栓取付工 止水栓のみ PP-HI用」は、実務必携P.189「止水栓取付け歩掛表のVP用とPP用の平均を出したのから、止水栓取付け歩掛表備考2で算出できる、「筐のみの取付け歩掛」を差し引いています。施工歩掛については、「1箇所当たり、配管工 0.097人、普通作業員 0.028人」です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp