

質疑・回答書

告示番号	第 517 号	件 名	(仮称)児童相談所整備工事
No	質疑事項	回 答	
1	石綿事前調査は石綿含有が無いと考えてよろしいでしょうか。	既存建築物の建設は、平成18年9月1日以降のため石綿含有は想定しておりません。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp