

質 疑 ・ 回 答 書

令和 2 年 6 月 2 日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	サダ中学校拡声・情報設備において、GPS アンテナの姿図が明記されておられません。ご教示下さい。（図面番号 E-11）	改修にて新設する親時計に対応する GPS アンテナを選定して下さい。
2	サダ中学校拡声・情報設備において、親時計～GPS アンテナ間のケーブルが系統図（改修）（図面番号 E-11）では EM-MEES0.5-4C となっていますが、管理棟 2 階平面図（改修）（図面番号 E-12）では EM-CEES1.25-4C となっています。どちらを使用するかご教示下さい。	EM-CEES1.25-4C が正です。
3	サダ中学校拡声・情報設備において、GPS アンテナの取付位置が明記されておられません。屋外プルボックスから GPS アンテナの付属ケーブルの届く範囲で設置という事でよろしいのでしょうか？屋外プルボックスからの配管は不要でしょうか？（図面番号 E-12）	GPS アンテナの付属ケーブルの届く範囲で設置して下さい。配管は不要です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)