

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送 付 担 当 者

電 話 番 号

件 名 H28竜泉ポンプ場No.2送水ポンプ修繕工事

	質 疑 事 項	回 答
1	・取替部品の電動弁について 取替部品名では電動弁とありますが、型式LTRH-01はバルブコントロール本体の型式となります。弁は既設流用で、バルブコントロール本体のみの交換でしょうか？または、電動弁（バルブコントロールと弁の一体型）の交換になるのでしょうか？	・電動弁（バルブコントロールと弁）の交換となります。
2		
3		
4		
5		
6		