

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送 付 担 当 者

電 話 番 号

件 名 新堂学童クラブ屋外階段改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	水性さび止めペイントとありますが、溶剤系塗料ではダメなのでしょうか。良否でお答えください。	鉛・クロムフリーさび止めペイント1種(JIS K 5674)とします。
2	錆止め塗料塗りは「水系さび止めペイント」とあります。公共建築改修工事標準仕様書ならびに塗料メーカー仕様書によると、「JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー」とあり、水系(水性)ではありません。水性は耐久性に劣ると思いますが、あえて選定している理由をお答えください。	今回施工する鉄鋼面のさび止め塗料塗りは、環境面を配慮し「水系さび止めペイント」としていましたが、耐久性を優先し、全て「鉛・クロムフリーさび止めペイント1種(JIS K 5674)」とします。
3	2～3階床・段板改修は塗料塗り及びシート張り共に不要(既存のまま)と考えてよいですか。	2～3階床・段鼻等の鉄鋼部分は塗装改修及び段鼻はノンスリップシール新設とします。
4	塗料仕上げは単色と考えて良いですか。	宜しいです。
5	床改修において段鼻色分けW1250とありますが、床と段板で色分けと解釈して良いですか。	階段を安全に利用出来るよう、段板及び段差が変わる踊り場の床部分に段鼻の視認性等がある田島ルーフィング(株)ビュージスタステップCP(W1250)同等以上を設置とします。
6		