

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和 3年 1月 20日

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

## 件 名 市庁舎南館トイレ手洗い感染症対策工事

|   | 質 疑 事 項  | 回 答                                     |
|---|--|---|
| 1 | 自動水栓 品番TEL24DPR は廃番で、品番TEL24DPRA となりますが、よろしいでしょうか            | 自動水栓(乾電池式)について、TOTO製品番TEL24DPRA同等品とします。 |
| 2 | 自動水栓 TEL24DPRA の納期が3ヶ月程かかり、工期内に間に合わない可能性がありますが、工期の延長は可能でしょうか | 当該理由による、工事期間の変更は行いません。                  |
| 3 |  |   |
| 4 |  |   |
| 5 |  |   |
| 6 |  |   |