

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年8月22日

件 名 寺内町景観照明灯改修工事(第2期)

	質 疑 事 項	回 答
1	見積数量表の「既設照明灯工場搬入数」記載内容について、共架型改修の内容45台に対して数量は63台、独立型改修の内容6台に対して数量は10台と記載されております。施工対象は合計73台ですが、数量違いの意図をご教授願います。	設計書内訳の内容に記載されている台数(共架型:45台、独立柱型:6台)が誤記で、数量に記載されている台数(共架型:63台、独立柱型:10台)が正となります。
2	既設灯具を順次メーカー工場内にて改造中は、当該エリアについては灯具が無い状態になります。設計図書には対策方法や数量なども記載されておりません。 工事期間中は不点灯という考えで宜しいでしょうか？	設計書内訳の「既設景観照明灯取外し、改修後景観照明灯設置(共架型・独立柱型)」の内容に記載のとおり、仮設LED防犯灯設置、撤去が含まれています。
3		
4		
5		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp