

質 疑 ・ 回 答 書

平成 28 年 6 月 24 日

発注番号		開札日	平成 28 年 6 月 29 日
工 事 名	明美の里第 2 ポンプ場ポンプ設備他更新工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	本件の更新機器：排水ポンプの 既存のメーカーと型式を教えてください。	メーカ－：(株) 鶴見製作所 ポンプ型式：TO-400-22-8B	
2	特記事項 新設ポンプ設備が稼働するまでの間、仮設排水設備を設置し緊急時の大雨に対応する事と記載がありますが、その仮設排水設備の具体的な計画がありましたらご教授ください。	仮排水設備の具体的な計画については、本工事受注者の方で検討して頂き、本市と協議の上で決定したいと考えております。	
3	特記事項 出水期までに工事を完了させる事と記載がありますが、大よそ何月位の時期までに完了すればよいのでしょうか。	一般的に 6 月～ 10 月が出水期とされているため、出水期内に設備の製作、非出水期内の設備更新と考えておりますが、工期内竣工は勿論のこと、一日でも早い工事の完了を希望しております。	