

質 疑 ・ 回 答 書

平成 29 年 9 月 13 日

発注番号		開札日	平成 29 年 9 月 25 日
工 事 名	大東中学校屋内運動場老朽改修等建築工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	A-10、M-07 屋内消火栓格納箱の 一時撤去・復旧は建築工事に含まれますか。	建築工事に含まれます。	
2	A-09、A-10 換気扇・換気扇フード撤 去・新設は建築工事ですか。設備工事ですか。	建築工事に含まれます。	
3	A-27 吊下げ式バスケットゴールは既設の ままでよろしいですか。	よろしい。	
4	コートラインは UC2回塗りの上ライン引きの 上 UC 塗りでよろしいですか。	よろしい。	