

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30 年 4 月 19 日

発注番号		開札日	平成 30 年 4 月 27 日
委 託 名	氷野小学校他 2 校プール改築等工事設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	設計業務委託特記仕様書【改修等】 3, 5, 7項 ア情報収集・準備⑦アスベスト調査ですが 何検体採取すると考えれば宜しいでしょうか。	アスベスト調査ですが各学校更衣室 1 か所とする。	
2	同上の検査方法としては定量分析と考えると よろしいでしょうか。	検査方法は定量分析でよろしい。	