

## 質 疑 ・ 回 答 書

平成 30 年 5 月 24 日

発注番号		開札日	平成 30 年 5 月 29 日
工 事 名	H30 交通安全施設設置 (その 2) 工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	<p>設計書等に基づき現地の確認及び設計書の確認を行った結果、設計書では区画線設置が排水無となっておりますが、現地は排水性舗装になっています。</p> <p>積算は、排水無で行い施工時に排水有に設計変更が行われるのですか？回答お願いします。</p>	<p>今回の工事は、既設区画線補修のため、塗布部の路面は密粒アスファルトと同程度であると考えており、排水無と設計しております。</p>	