

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年5月24日

発注番号		開札日	令和5年5月30日
委 託 名	総合文化センター外壁タイル改修工事設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	外壁調査は地上からの打診及び目視と考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおり、外壁調査は地上からの打診及び目視と考えて差し支えありません。	
2	設計業務委託特記仕様書【改修等】の3.(6)e. 石綿含有建材調査において、4検体各12サンプルと記載がありますが、1検体につき12ヶ所の計48ヶ所採取ということでしょうか？ また、分析試験は4検体と考えてよろしいでしょうか。	外壁の層別分析は4検体、各3サンプルの計12サンプルになります。 また、分析試験はご質問のとおり4検体ということで差し支えありません。	
3	設計図書の図面（立面図）において、改修範囲が黄色で塗られた部分と記載がありますのでその部分のみの劣化部調査と考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおり、設計図書の図面（立面図）において、改修範囲が黄色で塗られた部分のみの劣化部調査と考えて差し支えありません。	

以下余白