

回 答 書

No.1

件 名	令和6年度 実施設計業務		回答日	令和6年5月1日
質疑箇所	質 疑	回 答		
位置図No.3 国分排水区	一部の開削路線が国道25号線にかかっておりますが、国道管理者との事前協議などで占用許可はあるのでしょうか？ また、占用位置は車道ではなく、歩道でしょうか？	国道管理者と事前協議は行っておりません。占用位置等の事前協議については本業務に含まれております。 占用位置は歩道を想定しておりますが、本業務の検討の結果、変更する場合があります。		
業務説明書	地質調査の2箇所について、2箇所とも推進箇所で想定されているのでしょうか？	2箇所とも推進箇所で想定しています。		
特記仕様書P.1	耐震設計としてレベル1地震動がありますが、耐震計算は「下水道施設耐震対策指針と解説-2014年版-」に準拠したレベル1地震動でしょうか？ また、耐震計算上の基盤面が分かる地質資料などはあるのでしょうか？ もしくは本設計の地質調査で基盤面を設定するのでしょうか？	耐震計算は、「下水道施設耐震対策指針と解説-2014年版-」に準拠しています。 当市が保有する地質調査資料については貸与いたします。また、本設計に必要となる地質調査は監督職員と協議し、設定するものとします。		
質疑業者名				