質疑回答事項通知書

業者各位

平成27年5月29日～平成27年6月2日入札執行の予定である「羽曳野市立小中学校特殊建築物定期点検委託業務」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	外壁調査の仕様について指示下さい	手の届く範囲については目視・打音検査とし、それ以外は赤外線調査として下さい。
2	・「外壁調査」について、目視と手の届く範囲内での打診調査のみと考えていいでしょうか？又は、高所作業車やゴンドラ等による調査をお考えなのでしょうか？	質疑No.1の回答に記載の通りです。
3	・「点検業務」については、過去に調査実績はあるのでしょうか？ある場合、「調査報告書」及び「関連データ等」の借用は可能でしょうか？	過去に調査実績はありません。
4	外壁調査の打音検査は手の届く範囲と考えて宜しいでしょうか、又足場の必要は考えないで良いでしょうか。〔上階の窓及び屋上部分等〕	質疑No.1の回答に記載の通りです。
5	定期調査の前回報告書類はお借りできるでしょうか。	質疑No.3の回答に記載の通りです。
6	外壁調査の立面図作成に関して、従来の貸与して頂ける資料はCAD図か、図面の何れでしょうか。	全てCAD図はありませんが、図面は貸与できます。