

質疑回答事項通知書

業者各位

平成27年7月31日～平成27年8月4日入札執行の予定である「平成27年度マンホールポンプ設置工事学園前1(第129工区)」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	着脱装置の型式に指定がございましたらご教示願います。	LM型です。
2	ポンプの通過粒径に指定がございましたらご教示願います。	ポンプ口径の100%です。