

質疑回答事項通知書

業者各位

平成29年7月28日～平成29年8月1日入札執行の予定である
「平成29年度本庁変圧器更新工事」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	特記仕様書4の施工範囲に『停電工事に伴う最低必要な仮設電源』とありますが、おおよその容量・電圧を教示願います。 又、仮設電源の給電接続箇所はB1Fの配電盤と考えて良いでしょうか。	最低必要な仮設電源については、 ①地下監視室、電気室等の仮設照明及び作業用電源 100v 5kva 一般発電機 地下各所 ②地下配電盤より逆送、監視盤CVCF電源 100v 2.4kva インバーター発電機 ③本庁3階、電話交換機 200v 代表FAX 100v 2.4kva インバーター発電機 で計画しております。