

質疑回答事項通知書

業者各位

平成30年4月27日～平成30年5月8日入札執行の予定である
「(仮称)羽曳野市立中央スポーツ公園プール整備工事」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	図面番号M-27 既設止水栓付量水器の移設について、現況では本管分岐後すぐ 量水器が設置していると思われます。撤去時に止水しますが、 上側に制水栓等は設置されていますでしょうか。ご教授ください。	上流側に制水栓はありません。
2	図面番号M-06 M-09 天井扇のスイッチ等が記載ありません。 電気設備工事によるものと考えます。ご指示ください。	電気設備工事とします。