

## 質疑回答事項通知書

業者各位

平成30年6月1日～平成30年6月5日入札執行の予定である  
「平成30年度羽曳野市立高鷲・埴生南小学校非構造部材耐震化工事実施設計委託業務」の  
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

## 質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	・既設図面一式と構造計算書は貸与していただけたらと考えてよろしいでしょうか。	既設図面一式は、貸与できますが、各小学校とも構造計算書はありません。 なお、埴生南小学校については、耐震診断結果報告書(平成15年度)の貸与が可能です。
2	・吊り天井は無いと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	・業務委託作業仕様書3(2)に、教室非構造部材等の建築設備改修設計とありますが、屋内運動場に教室があると考えてよろしいでしょうか。 別棟の場合は、範囲・規模等についてご教示ください。	屋内運動場に教室はありません。 また、範囲・規模等については、高鷲小学校(38教室程度)、埴生南小学校(51教室程度)とし、業務委託作業仕様書4(3)ウに記載する改修内容としますが、箇所については個別協議により決定します。
4	・業務委託作業仕様書3(2)に、施設の定期調査(建築物)及び消防用設備等点検の指摘箇所等の改修がありますが、対象は屋内運動場と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
5	・既存外壁吹付け材のアスベスト含有試験(定性・定量分析)の箇所数をご教示ください。	屋内運動場に対して各小学校1箇所です。
6	・既存外壁吹付け材のアスベスト含有試験がありますが、外壁改修の設計は含まれますか。 含まれる場合は屋内運動場が対象と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	・埴生南小学校は構造体の耐震補強は済んでいると考えればよいでしょうか。	よいです。
8	・既存外壁吹付け材のアスベスト含有試験(定性・定量分析)とありますが、含有試験箇所数をご提示下さい。	質問No.5に同じです。