

## 質疑回答事項通知書

業者各位

令和4年8月1日～令和4年8月3日入札執行の予定である「第6次水道施設整備事業残留塩素濃度計他改良工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

## 質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	更新計装機器の納期について、新型コロナウイルス感染拡大に伴い各メーカーで生産計画に大幅な遅れが生じております。上記の理由により、工期延長を実施していただくことは可能でしょうか。	協議によるものとします。
2	既設残留塩素濃度計の製作メーカーと型番をお教え下さい。	・高区上部配水池 残留塩素濃度計 ・高区下部配水池 残留塩素濃度計 日立那珂エレクトロニクス株式会社 製 (現 株式会社日立ハイテクソリューションズ) 型番:AN465A-MGL-A-106 ・低区第2配水池 残留塩素濃度計 横河電機株式会社 製 型番:FC400G-66*A/ST ST401G-FC4-N-A/R
3	既設水位計の製作メーカーと型番をお教え下さい。	・高区上部配水池 水位計 ・高区下部配水池 水位計 富士電機インスツルメンツ株式会社 製 型番:(検出器)FQM1AWZ2 -1Y1-Z、 (変換器)PSN11B11-21 ・石川河川 水位計 JFEアドバンテック株式会社 製 型番:(検出器)SL-140B、(中継箱)JB-643S、 (変換器)ALC-142A
4	水位計の交換に於いて、既設設備に防波管が有る場合はその防波管は、既設設備を流用するものと判断してよろしいでしょうか。	防波管は設置されておりません。