

平成30年9月12日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市民文化会館大規模改修工事

	質 問	回 答
1	設備の経年劣化等改修工事に伴い設備機器更新をおこないますが機器基礎について既設の基礎を流用すると考えてよろしいでしょうか。	特記なき限り、既設の基礎を流用
2	既設便所の改修工事に伴い和便器の設置のためRCスラブを撤去し開口を設けます。スラブ開口に伴う開口補強の方法についてご指示ください。	A-101図 D-022参照。四隅にD13を開口補強として設置。
3	既設便所の改修工事に伴い洋風便器、洗面器、掃除流し等の排水配管のためRCスラブをコア抜きする必要があります。スラブコア抜きに伴う開口補強の方法についてご指示ください。	スラブの鉄筋を切らないように十分な調査を行い、コア抜きを行って下さい。
回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp	
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)	