

平成31年2月7日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 旧門真市立南幼稚園撤去工事

	質 問	回 答
1	特記仕様書A-004 ③アスベスト含有吹付け材の除去 吹付アスベストの除去方法は集じん装置付ディスクライダ-工法（湿式）と記載あります。集じん装置付きディスクライダ-ケツ工法での作業でも差支えないかご教授ください。	集じん装置付ディスクライダ-工法（湿式）とすること。
2	特記仕様書E-001 発生材の処理等 ●特別管理産業廃棄物 ※PCB含有機器のリストをご提示ください。	E-001 一般共通事項 施工調査 特記事項のとおり。 既存機器へのPCB混入の有無について調査し、監督職員に報告すること。
3	以下余白	

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06(6902)5746(内線2216~2218)