

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立東小学校消防設備改修工事

	質 問	回 答
1	複合受信機及び副受信機の現状のメーカー名と取付予定のメーカー名を教えてください。	現状 複合受信機：(株)松下電工 副受信機：ナショナル  取付予定 複合受信機：パナソニック 副受信機：メーカー指定はありませんが、複合受信機と互換性があるものとして下さい。
2	プログラムタイマーの現状のメーカーと設定の詳細を教えてください。	現状メーカー：(株)松下電工 設定の詳細は不明ですが、電線、電源共に個別になっており、受信機との接続はありません。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ  電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)