

令和2年4月24日

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 三ツ島地区配水管布設替工事外

	質 問	回 答
1	第117号代価表アスファルト入力舗装において、アスファルト混合物開粒度13の締固め密度 (t/m ³) はいくらで計算していますか。あるいは100m ² 当たりの数量 (t) を教えてください。	アスファルト混合物開粒度13の締固め密度は2.15(t/m ³)で計算しています。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06 (6903) 3131