

令和 2年 5月 19日

## 門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 4号炉ルーフファン更新工事

質 問		回 答
1	実施要領の1.（10）に記載あります市外業者の実績についてですが、予定価格の半額以上の機械器具設置工事と記載ありますので、半額以上を超えていれば、必ずしもファンの設置でなくても良いという事でしょうか。（例えばポンプ等他の機械設備の設置）	機械器具設置工事の請負契約を締結し、誠実に履行した実績があり、ルーフファンの設置ができれば、必ずしもファンの設置の実績でなくても構いません。
2	設計図書1の第2章に年間運転計画及び更新計画等に影響を与えないよう実施されなければならぬと記載ありますが、更新の実施月や、曜日などに制限はありますでしょうか。	仕様書第1章第8節の4、工事期間に記載のとおり、クレーンを使用する作業については、土曜日及び日曜日に行っていただきます。詳細については、契約後、市と協議になります。
3	設計図書1の第2章1.に記載あります通り、ルーフファンが全て故障しているという事なので、複数台同時に更新を行っても良いでしょうか。	問題ありません。
4	ファンの搬入及び撤去時に使用するクレーン車ですが、4号炉北壁面側又は東側の駐車場側に停車を検討しておりますが、停車場所の指定はありますでしょうか。	4号炉東側駐車場の予定ですが、詳細については、契約後、市と協議になります。
5	既設ファンの図面には防鳥網や風圧シャッターが記載されてないように思われますが、今回の仕様には含まれていますでしょうか。ゲリラ豪雨や台風、鳥対策の為に設置するものですので、もし仕様に含まれておらず、追加で設置を検討されている場合、設計変更の対象になりますでしょうか。（後付けの設置が出来ない為）	既設のものには、防鳥網、風圧シャッターを設置しておらず、今回の仕様にも含んでいません。

送 信 先	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06(6902)5746(内線2216~2218)