

## 門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立文化会館撤去工事について

|   | 質 問  | 回 答   |
|---|--|---|
| 1 | 函面番号A-003<br>8その他 ①メーカリスト アスベスト除去<br>同等品以上とは、「湿式工法で技術審査証明を取得していればよろしい」と読み替えてよろしいでしょうか。 | 函面番号A-003<br>6.アスベスト含有建材の除去及び処理<br>3.アスベスト含有吹付け材の除去<br>工法は、一般財団法人日本建築センター（BCJ）の建設技術審査証明書（建築技術）を取得した「集じん装置付ディスクグラインダー工法（湿式）」とすること。 |

|        |   |
|--------|---|
| 回<br>答 | (e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp |
|        | 門真市 総務部 総務課 契約グループ                        |
|        | 電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)            |