

令和 3年10月18日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件名 門真住宅5棟他撤去工事

	質 問	回 答
1	A-003 特記仕様書にて廃油の記載がありますが図面に見当たりませんか。で該当無しと考えてよろしいでしょうか。	設計時に行った調査では、廃油はありません。
2	A-006 浄化槽撤去について、最終清掃（汚泥の引き抜き、洗浄）は完了しているものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	A-006 浄化槽撤去について何人槽でしょうか大きさの御指示頂けないでしょうか。	計画人槽800人です。大きさについてはA-050をご確認ください。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)