

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真住宅5棟他撤去工事について

	質 問	回 答
1	<p>函面番号A-03 廃油・廃酸・廃アルカリ等薬品の数量 をご教授ください。</p>	<p>設計時に行った調査では、廃油・廃酸・廃アルカリ等薬品はありません。</p>
2	<p>函面番号A-04 8その他 ①メーカリスト アスベスト除去 同等品以上とは、「湿式工法で技術審査証明を取得していればよろしい」と読み替えてよろしいでしょうか。</p>	<p>石綿含有建築用仕上塗材の除去処理技術に該当する、一般財団法人日本建築センター(石綿含有建築用仕上塗材の除去処理技術)の建築技術審査証明書(建築技術)を取得した集じん装置付の湿式による工法と同等以上であれば問題ありません。</p>
3	<p>函面番号A-018 撤去・移設・凡例に記載ある仮設物は 工事費内訳書の直接工事費又は共通仮設費のいずれに積み上げされておられるかご教授ください。</p>	<p>共通仮設費で計上しています。</p>
4	<p>工事費内訳書 アスベスト撤去工事 共通仮設費、現場管理費、一般管理費を積算基準の「その他工事」「建改修工事」のいずれの経費率を採用されておられるかご教授ください。</p>	<p>アスベスト除去については「その他工事」を採用しています。</p>
5		

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06(6902)5746(内線2216~2218)