

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市営門真千石西町住宅第4期新築工事

	質 問	回 答
1	構造特記において、埋め戻しが搬入土になってますが、意匠特記では、根切土になっております。いずれを正と考えれば宜しいでしょうか、御指示下さい。	意匠図を正としてください。なお、埋め戻し土はB種としてください。
2	地下打ち継ぎ部において、止水板の明記が見当たりません。必要と考えて宜しいでしょうか、又仕様など合わせて御指示下さい。	地下部分で打継ぐ場合は、止水板を設置してください。 仕様は、先付け非加硫ブチルゴム止水板等としてください。
3	S104柱リストにおいて、柱絞り部分の直行大梁断面として、増し打ちの記載がありますが、該当部が無いと思われます。必要ならば、該当場所を御指示下さい。	8,10,12,14階のG梁（桁行方向）が該当します。S105,S106を参照してください。
4	A001案内図の南側の工事範囲について、外構計画図（外構詳細図）がありません。別途と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	K004～006仮設計画図のとおり、歩行者用通路および監督職員事務所等の設置場所とすることを想定しています。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06(6902)5746(内線2216～2218)