

令和6年5月8日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 クリーンセンター施設棟屋上防水改修工事実施設計その他業務委託

	質 問	回 答
1	個別設計業務概要書①の5.貸与資料について、既設建物の構造計算書はありますか。また、無い場合の方針を御教示下さい。	構造計算書はありません。 移設先の既設建物の建築基準法施行令に定められた積載荷重をもって、移設予定設備の耐荷重検討を行う。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)