

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	東大阪市営荒本住宅16号棟除却整備工事
----	---------------------

(質 問 事 項)	(回 答)
A-02図 仮設計画図において、北西面のL=14.3mにおいて、買取万能鋼板設置と記載がありますが、 防音シート張は不要と考えて宜しいでしょうか。	必要である
A-02図 仮設計画図の仮設凡例区画内において、買取万能鋼板L=260mの上部に防音シート張 H=1m L=260mを設けるようになっていますが、防音シートは買取又は損料いずれでしょうか。 損料でしたら 設置期間をご指定下さい。	損料とし、基礎・杭撤去までの期間とする