

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	市立中保健センター他4施設空調改修機械設備工事
----	-------------------------

(質 問 事 項)	(回 答)
図面番号M-10(機器表)、M-15(5階平面図) 5階平面図に於いて、Dゾーンの一部に室内機(PAC-24-2)、5台の設置が図示されていますが、機器表には、この該当する機器記号が記載されていないのでこの機器仕様が不明つき仕様等のご指示をお願いします。	PAC-24-1と同仕様・同能力としてください。
図面番号M-12, M-53 室外機用消音フードの仕様等が記載されている中で、選定するに際して、どの程度の消音減衰量を見込めば良いのか不明、又、出来れば消音装置メーカーをご教示いただけないでしょうか。	10db程度の減衰量としてください。メーカーは日本ノイズコントロール(株)、(株)日本消音研究所になります。
室外機の高調波対策について 高調波対策(アクティブフィルター等)は記載されておりませんので不要と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	よろしいです。