

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	東大阪市立弥刀中学校屋内運動場照明設備改修電気設備工事
----	-----------------------------

(質 問 事 項)	(回 答)
図面 E-05において、ステージのレースウェイは、再使用でよろしいですか。	撤去・新設です。
図面 E-02において、電灯分電盤(L-1)は、新設ですか。 それとも 既設201～207回路及び101～104の配線の取り外し、取り付け及び回路名称変更でよろしいですか。	電灯分電盤(L-1)は既存流用です。回路名称変更、配線については撤去・新設です。
図面 E-02において、アリーナ入り口取付スイッチ(盤収納)6L・放送室取付スイッチ5L・控室分電盤表面取付スイッチ20Lは取替または、新設ですか。	既存流用です。