

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	市立玉美小学校図書室空調改修電気設備工事
----	----------------------

(質 問 事 項)	(回 答)
アスベストが発掘された時、処分費用は含まれますか？	石膏ボードについてはアスベストが含まれているもの(みなし)として適正に処分をしてください。