質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	令和4年度都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（バリアフリー化）に伴う実施設計業務（その1）

（ 質 問 事 項 ）	（ 回 答 ）
特記仕様書「2　業務内容　②実施設計」に、「与条件の確認及び調査（軽微な測量を含む）」とありますが、「軽微」はどの程度の内容を意味するのでしょうか。高さ情報を含む実測平面図（CADデータ）は提供頂けると考えてよろしいですか。	公園内の基盤は基本的に勾配はなく平坦であるものと考えておりますが、特記仕様書「2　業務内容　②実施設計」に、「与条件の確認及び調査（軽微な測量を含む）」に示す軽微な測量とは、排水計画等の各地点の高低差が必要となる場合の任意点の水準測量程度のものを示しております。提供できる平面図は、平面情報のみで高さ情報は含まれておりません。