

質疑・回答書

| 告示番号 | 豊中市上下水道局告示第45号 | 件 名 | 令和3年度穂積ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事 |
|------|--|--|------------------------|
| No | 質疑事項 | 回 答 | |
| 1 | 特記仕様書P8 第2章 第1節 §1 5.特記事項にて、「既設No.3雨水ポンプと同等の水位で運転が可能なものとし」と記載がありますが、特記仕様書内でNo.3雨水ポンプの運転水位(LWL,LLWL)を確認できませんでしたのでご教示願います。 | 既設No.3雨水ポンプのLWLは-4.466mTPです。 異常低水位は-5.050mTPです。 | |
| 2 | 特記仕様書P8 第2章 第1節 §1 2.仕様にて、中間軸受1箇所と記載されていますが、2床式のため、中間軸受無しと考えてよろしいでしょうか。 | 特記仕様書に誤記がありました。 2床式のため、中間軸受は不要です。 特記仕様書を訂正し、差し替えいたします。 | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp