

質疑・回答書

告示番号		件名	令和5年度小曾根第1ポンプ場電源設備更新工事
No	質疑事項		回答
1	CVCFの仮設並びに本設の切替に伴い、場内設備の最大停止可能時間をご教示お願いいたします。		最大1時間ですが、詳細は受注後の協議によります。
2	同時期に関連工事があればご教示をお願いいたします。		現時点ではありません。
3	既設蓄電池の処分方法は産業廃棄物処理として考えてよろしいでしょうか。		産業廃棄物処理です。