

質疑・回答書

告示番号	第84号	件 名	令和5年度千里園ポンプ場監視制御設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書 P.10に 「(データ管理機能) ウ) その他 ・帳票・故障・運転履歴・トレンド等データを任意に加工・管理する。」とありますが、csvファイル等の出力機能があれば良いと認識して良いですか。		・質疑の通りです。
2	特記仕様書 P.13に 「11) 計装盤機能増設 ア) 投込式水位計新設に伴う・・・」とありますが、 既設メーカーに機能増設を依頼することなく、受注者の責で機能増設を行って良いですか。		・受注者の責で機能増設を行ってもよいですが、今後の機能保障は受注者での対応とします。
3	設計図20葉之内11で地下1階に電波式水位計のためのコア貫通が記載されていますが、この作業では貫通部が落下するのを受け止めるためにポンプ井内に足場等を設置して作業員が入るという前提でしょうか？		・抜いたコンクリートは、そのままポンプ井内の底板レベルまで落とし、回収する方法を前提としています。(ポンプ井内に足場等の設置は不要)