

質疑・回答書

告示番号	件 名	令和5年度市内一円街路樹植替工事
No	質疑事項	回 答
	4号代価表内、造園工と普通作業員の数量をご教示ください。	下記の歩掛りで計上しています。 造園工 1.71人 普通作業員 0.83人
	本工事で使用される 太平洋パーライト 特M-1 の、物価資料掲載単価を 1L あたりの単価に換算する際の、小数点以下の処理をご教示ください。 小数点以下第1位を「切り捨て」「切上げ」「四捨五入」「処理なし」のいずれでしょうか。	1L あたりの単価に換算する際は、 小数点以下第1位まで計上しています。(処理なし)
	10号代価表内、アスファルト塊の単価は「掘削」の値が採用されておりますでしょうか。	「掘削」の値を採用しています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp